

請負契約図面・竣工図 事務室(宿直室) エアコン、天井扇

請負契約図面・竣工図では事務室天井に冷暖房設備としてエアコン(AC-5)が2ヶ所に設置され、換気設備として空調換気扇(LF-2)と天井扇(CF-1)が設置されている。

図面には事務室内にロフト式の宿直室が設けられ、宿直室天井には天井扇(CF-1)が設置され、事務室と宿直室を隔てる腰壁上天井にエアコン(AC-5)が設置されている。

(請負契約図面と竣工図では天井扇(CF-1)のダクト経路とセルフフードの位置は異なるが、天井扇の設置位置は同一である。)

竣工後、翌年春に㈱博善社は事務室と倉庫・宿直室を間仕切する造作を行っている。

現状の宿直室にはエアコン(AC-5)の設置位置は宿直室内天井に設置され、天井扇(CF-1)は宿直室外天井に設置されている。しかし、設置位置変更工事の痕跡が見当たらず、間仕切造作は建物施工時には決まっていたことはロードヒーティングの為の外構変更工事でも明らかであり、間仕切造作が行われることを前提に冷暖房設備・換気設備設置工事が行われたものと判断する以外にない。

宿直室



宿直室



事務室

天井扇(CF-1)