


キューピクル幹線屋内引込

請負契約図面



現況

請負契約(請負契約図面・見積書)では、キューピクル幹線はハト小屋経由による屋内幹線引込となっている。しかし、竣工図・現況は、キューピクル下屋上床貫通による屋内引込となっている。

キューピクル基礎は防水シートに覆われた施工が成されていないが施工されていない。

キューピクル



幹線屋内引込

