

機器完成図 工事請負契約内容とは異なる工事が行われている

機器完成図

番号	機器名	仕 様	台数	設置場所	備 考
1	エアコン	パッケージ形インバーター 天井カセット形 暖房能力:8.6kW 冷房能力:9.0kW 室内ユニット:風量 1920m <sup>3</sup> /h (MAX)×100w (急.強.弱 切換) 天井パネル共 室外ユニット:圧縮機1.9kW 外形寸法 925×315×1275H	7	1階ロビー, 和室1, 2 2階和室, 6, 7, 8	RCI-J90HV (AC-1)
2	'	パッケージ形インバーター 天井カセット形 暖房能力:11.4kW 冷房能力:11.2kW 室内ユニット:風量 1920m <sup>3</sup> /h (MAX)×100w (急.強.弱 切換) 天井パネル共 室外ユニット:圧縮機2.2kW 外形寸法 925×315×1275H	5	1階ホール 2階集会所, 2 *和室, 5	RCI-J112HV (AC-2)
3	'	パッケージ形インバーター 天井カセット形 暖房能力:14.6kW 冷房能力:14.0kW 室内ユニット:風量 2040m <sup>3</sup> /h (MAX)×100w (急.強.弱 切換) 天井パネル共 室外ユニット:圧縮機3.0kW 外形寸法 1060×315×1275H	9	1階集会所, 1 2階集会所, 1 *ホール, ロビー	RCI-J140HV (AC-3)
4	'	マルチ式, 天井カセット形, 冷房能力 2.8kW, 天井パネル共 標準風量720m <sup>3</sup> /h, (MAX) (急.強.弱 切換)	8	1階会議室, 借居室 2階和室1, 2, 3, 4 *借居室1, 2	RCI-J28K (AC-4)
5	'	マルチ式, 天井カセット形, 冷房能力 3.6kW, 天井パネル共 標準風量780m <sup>3</sup> /h, (MAX) (急.強.弱 切換)	2	1階事務室	RCI-J36K (AC-5)
6	'	マルチ式, 室外機, 冷房能力 28kW 圧縮機 6.75kW 外形寸法 1400×785×1645H	1	屋 外	RAS-J280FSA (AC-6)
7	'	パッケージ形インバーター 天井カセット形 暖房能力:5.6kW 冷房能力:5kW 室内ユニット:風量 960m <sup>3</sup> /h (MAX)×16w (急.強.弱 切換) 天井パネル共	2	1階祭壇	RCI-J50K (AC-2)
8	'	マルチ式, 室外機, 冷房能力 11.2kW 暖房能力 12.5kW 圧縮機 2.2kW 外形寸法 925×315×1275H	1	屋 外	RAS-J112HPM (AC-2)
9	温風暖房器	FF式, 暖房出力 2800kcal/h 燃料消費量 0.365l/h	5	1階借居室 2階和室3, 4 *借居室1, 2	FF-310 (OH-1)
10	'	' 4600kcal/h ' 0.6l/h	3	1階会議室 2階和室1, 2	FFA-502 (OH-2)
11	'	' 8260kcal/h ' 1.09l/h	2	1階事務室	FFA-1002 (OH-3)
12	電気ヒーター	パネル式, 放熱量 430kcal/h サーモスタット付	4	1階身障者便所 *男子洗面室 2階男子洗面室 *女子 *	TE-052 (EH-1)
'	'	' 860kcal/h '	5	1階男子化粧室 *女子 * *女子洗面室 2階男子化粧室 *女子 *	TE-102 (EH-6) (EH-7)
'	'	' 1,290kcal/h '	3	2階給湯室1, 2, 3	(EH-2) TE-152 (EH-3)

機 器 完 成 図

番 号	機 器 名	仕 様	台 数	設 置 場 所	備 考
12	電気ヒーター	パネル式 放熱量 1.720 <sup>kcal/h</sup> サーモスタット付	1	1階給湯室	TE-202 (EH-5)
13	電気湯沸器	貯湯量 120 1 <sup>°</sup> ×100 <sup>V</sup> ×1.5 <sup>kW</sup>	6	1, 2階洗面・便所	TF-12S
14	給気ファン	ライン型, NO. 3×1, 520 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10mmH <sub>2</sub> O	1	ELV機械室	FY-40DSL (SF-1)
'	排気ファン	' , ' ×1, 520 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10 '	1	ELV機械室	' (EF-1)
15	'	ライン型, NO. 2×350 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10mmH <sub>2</sub> O	1	1階洗面室	FY-28DSM (EF-2)
'	'	' , ' ×690 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10 '	1	2階男子化粧室	FY-35DSM (EF-3)
'	'	' , NO. 3×1, 150 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10 '	9	1階集会所・男子化粧室 2階ホール・ロビー ・集会所1, 2	' (EF-4)
16	'	ライン型, NO. 1・1/2×150 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×5mmH <sub>2</sub> O	1	2階男子洗面室	FY-25DSF1 (EF-5)
17	'	ライン型, NO. 2×670 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10mmH <sub>2</sub> O	2	1階ロビー・ホール	FY-35DSM (EF-6)
18	'	ライン型, NO. 2×830 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×10mmH <sub>2</sub> O	1	1階和室1	FY-35DSM (EF-7)
19	空調換気扇	天井カセット型, 210 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×5mmH <sub>2</sub> O インテリアパネル, コントロールスイッチ,	2	1階事務室・会議室	FY-250ZB3 (LF-2)
20	'	天井カセット型, 300 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×5mmH <sub>2</sub> O インテリアパネル, コントロールスイッチ,	2	2階集会所1	FY-350ZB3 (LF-3)
21	'	天井埋込型, 700 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×4mmH <sub>2</sub> O 給排気グリル×2, コントロールスイッチ,	3	2階和室6, 7, 8	FY-650ZD3 (LF-4)
22	'	天井埋込型, 830 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×8mmH <sub>2</sub> O 給排気グリル×2, コントロールスイッチ,	4	1階ホール・和室2 2階和室5・集会所2	FY-800ZD3 (LF-5)
23	'	天井埋込型, 1, 150 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×5mmH <sub>2</sub> O 給排気グリル×2, コントロールスイッチ,	4	1階集会所 2階集会所1	FY-01KZD3 (LF-6)
24	天 井 扇	低騒音オール金属タイプ 200 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×2mmH <sub>2</sub> O	4	1階事務室 ・書院室 2階給湯室1, 2	FY-24BM5/34 (CF-1)
25	'	低騒音タイプ 150 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×5mmH <sub>2</sub> O	2	2階書院室1, 2	FY-24SK5 (CF-2)
26	'	低騒音タイプ 300 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×2mmH <sub>2</sub> O	2	2階和室3, 4	FY-32S5 (CF-4)
27	'	' 90 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×4mmH <sub>2</sub> O	2	1階シャワーユニット	FY-24CI (CF-5)
28	'	' 300 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×2mmH <sub>2</sub> O	1	2階倉庫	FY-32S5 (CF-6)
29	天 井 扇	' 600 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup> ×2mmH <sub>2</sub> O	1	1階倉庫	FY-38SK5 (CF-7)

機 器 完 成 図

番 号	機 器 名	仕 様	台 数	設 置 場 所	備 考
30	湯 沸 器	16号FF プロパン	2	1階洗面室	PH-16CWT
31	・	5号 プロパン 先止め	7	1階事務室 2階給湯室1, 2, 3	PH-5TF
32	衛生器具			各便所・洗面室	
33	アルミセルフード			外 部	CFX・CFL
34	ホムタンク	4900	1	外 部	
35	オイルサーバー			2階倉庫 ・借居室2	OS-302
36	制 気 口				